

# 产品 PRODUCT

**HTR**  
high technology research

原子能发电站 (轻水反应堆)  
相关试验装置

## (4) 高温水蒸气中电缆的劣化评估试验装置

• 在轻水反应堆 丧失冷却水事故(LOCA)时  
实机电缆的耐久性试验

- 系统: 供水蒸气
- 压力: 最大 0.7MPa
- 温度: 最大 210°C
- 压力容器: 不锈钢
  - 容积: 0.76m<sup>3</sup>
  - サイズ: 内径Φ1m×长1.1m
- 供给蒸气量: 2000kg/hr
- 再现环境:
  - 存储容器内设喷雾器 (化学喷雾器) in BWR,PWR



### ● Apparatus

